

ответ от 13.05.2017
исх. № 366

Директору МБОУ
«СОШ №3 г.Урус-Мартан»

Асхабовой Х.Х.

10.03.2017 23-18-2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму

Прокуратурой района в марте 2017 года в рамках исполнения протокольного поручения межведомственной рабочей группы от 15.12.2016 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму в МБОУ «СОШ №3 г.Урус-Мартан» (далее - МБОУ), в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства.

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон № 69) основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, физические и юридические лица, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», основными принципами противодействия терроризму, в том числе являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведом-

Асхабов Х.Х. - Жел

ственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Пунктом 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ) установлено, что руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

По смыслу п. 61 ППР в РФ руководитель организации обязан обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Между тем прокурорской проверкой установлено, что директором МБОУ вопреки требованиям законодательства о пожарной безопасности не обеспечено в 2015-2016 гг. проведение проверок качества огнезащитной обработки деревянных конструкций эксплуатируемого здания, не организовывается ежеквартальное проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации) объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Вышеперечисленные недостатки нарушают требования законодательства о противопожарной безопасности, в результате чего может быть причинен вред жизни и здоровью обучающихся, а также способствовать к возникновению пожароопасной обстановки, и совершению террористического акта.

Более того, указанное обстоятельство явилось основанием для возбуждения в отношении директора Школы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ своих должностных обязанностей, а также отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства за соблюдением подчиненными норм действующего законодательства.

В целях профилактики этих и других правонарушений руководству МБОУ необходимо принять исчерпывающие комплекс мер для их устранения и недопущения впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций эксплуатируемого здания.


3. Организовывать ежеквартальное проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации) объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

4. По выявленным нарушениям провести служебную проверку, по результатам которой решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности ответственных работников школы, виновность которых в допущении изложенных нарушений будет установлена результатами служебной проверки.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования, с приложением к ответу копии приказа о наказании виновного лица.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса



М.З. Залзаев

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МБОУ «СОШ №3 г. УРУС-МАРТАН»
366500 ЧР г. Урус-Мартан, ул. Куйбышева, 106
E-mail: MOUCOSH3@yandex.ru
Тел. 8-928-645-48-68

Заместителю прокурора
Урус-Мартановского
муниципального района
советнику юстиции

№ 366 « 27 » 03, 2017 г.

Залзаеву М.З.

На Ваше представление за № 23-18 - 2017 от 10.03.2017 г. «Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму» приняты меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих:

1. Рассмотрено настоящее представление с участием представителя прокуратуры Х.У.Мусаевым.
2. Произведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций эксплуатируемого здания.
3. Налажено организованное проведение ежеквартальных проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации) объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
4. По выявленным фактам нарушения закона провели служебную проверку, по результатам которой решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности зам. директора по АХЧ Даутмерзаева А.Х.

Приложение: на 1 л.

И.о. директора

Х.Х.Асхабова



научный Мусаев Х.У.
12.05.2017

Выписка из приказа
по МБОУ «СОШ №3 г. Урус-Мартан»

27.03.2017 г.

№ 107

О привлечении к дисциплинарной
ответственности

На основании представления прокуратуры района № 23-18 - 2017
от 10.03.2017г. ««Об устранении нарушений законодательства
противодействий терроризму »

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. директора по АХЧ МБОУ «СОШ №3 г. Урус-Мартан»
Даутмерзаева А.Х. привлечь к дисциплинарной ответственности.
2. Копию выписки из данного приказа передать в отдел учета и
отчетности для принятия мер в соответствии с законом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Х.Х.Асхабова

С приказом ознакомлен:

Даутмерзаева А.Х.